

Ūdens analīze

Datums: 15.04.2015

Nr. 6004F-M

Pasūtītājs: Juris

Adrese: Rostokas iela, Zoļiks Yo, Rīga

Tālrunis: nav ko pļurkšķēt lieki

E- pasts: juris.testing@gmail.com

Parauga ņemšanas vieta: karstais ūdens

Parauga ņemšanas laiks: 15.04. ~ pl.11:00

Piezīmes:

Rādītājs	Rezultāti	Prasības*
Kopējā cietība, ekv-mmol/l	3.36	<7**
Kalcija joni - Ca ²⁺ , mg/l	44	
Magnija joni - Mg ²⁺ , mg/l	14.5	
Kopējā mineralizācija, g/l	0.139	
Hlorīda joni - Cl ⁻ , mg/l	11	<250
Sulfāta joni - SO ₄ ²⁻ , mg/l	50	<250
Dzelzs joni (kop.) - Fe, mg/l	0.14	<0.2
Mangāna joni - Mn ²⁺ , mg/l	<0.01	<0.05
Oksidējamība (KMnO ₄) - mgO/l	2.56	<5.0
Nitrāta joni – NO ₃ , mg/l	4	<50
Nitrīta joni – NO ₂ , mg/l	<0.02	<0.50
Amonija joni - NH ₄ ⁺ , mg/l	0.07	<0.50
Sērūdeņradis - H ₂ S, mg/l	<0.04	
Krāsa	dzidrs, bezkrāsains	bez būtiskām izmaiņām
PH	6.88	6.5 – 9.5
Cietās suspendētās daļiņas – mg/l	1	
Duļķainība – FAU	<5	
Elektrovadītspēja - mS/cm (25°C)	0.339	<2.5

Ūdens analīzes rezultāti attiecas uz konkrēto pasūtītāja piegādāto paraugu

*Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības (LR Ministru kab. Noteikumi Nr.235 29.04.03)

** Ieteicamā dzeramā ūdens norma cilvēkam

UZMANĪBU - Šī vēstule ir paredzēta tikai augstāk norādītajam adresātam. Tā var saturēt konfidenciālu informāciju. Ja Jūs neesat šīs vēstules adresāts, Jūs nedrīkstat izmantot, pavairot, izplatīt, atklāt tajā iekļauto informāciju citām personām, atskaitot vēstules adresātu.